

2018. gada 13. jūlijs
Nr. 44/2018
Uz 2018. gada 5. jūlija vēstuli

Saldus

SIA "LATERNA"

Projekts "Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārtā"
Iepirkums "Kanalizācijas tīklu būvdarbi Saldus aglomerācijā"
Identifikācijas Nr. I/2018/KP

Jautājums	Atbilde
1. Vai šis, aku vāku risinājums attiecās arī uz skatakām ar diametru 560/500PPskatakām?	Skatakām ar diametru 560/500 PP vai 600PP attiecas šādas prasības, paredzēt skataku vākus kaļamā ķeta D400 klases, sertificētiem atbilstoši LVS EN 124 standartam.
2. Vai skataka ar diametru ID600 PP (iekšējais diametrs 600 mm) tiks uzskatīta par ekvivalentu risinājumu šim projektam?	Jā

Ar cieņu,
Valdes priekšsēdētājs



J. Blūms