

**SIA „Saldus komunālserviss”**

**Par iepirkuma „ Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un  
izbūve Saldū II kārtā papildus darbi”  
(id.nr.01/2015/KF2/P)**

2015.gada 9.jūnijā

Papildus informācija Nr.2

Iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja sniegtajiem jautājumiem iepirkumā „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārtā papildus darbi” (id.nr.01/2015/KF2/P):

Jautājums	Atbilde
1. Pasūtītāja mājas lapā pieejamos dokumentos „D8_pielikums_J.Jaunsudrabīga. 26.05.2015.pdf” ir vairākas pozīcijas, kurās nav norādīts konkrēto darbu daudzums – Nr.p.k. 1.2.3.; 1.2.5; 1.4.5; 1.4.10. Nemot vērā to, ka attiecīgajā pozīcijā nav norādīts konkrēto darbu daudzums, Pretendents vēlas precizēt, kā nepieciešams izcenot konkrētu pozīciju, ja tai nav norādīti darba daudzumi, piemēram, šī pozīcija sagatavotajā finanšu piedāvājumā ir jāsaglabā neaizpilda vai jādzēs.	Nolikuma pielikumā D8 pielikums 1.2.3.; 1.2.5; 1.4.5; 1.4.10 pozīcijā ir veikti precizējumi: <i>1.2.3.; 1.2.5; 1.4.5; 1.4.10 pozīcija ir izslēgta.</i>
2. Izsniegtajā projekta dokumentācijā nav atrodamai kanalizācijas un ūdensvada tīklu rasējumi Zvejnieku ielai. Vai tādi ir piejami.	Zvejnieku ielas rasējumi ir pievienoti.
3. Veicot projekta un specifikācijas izspēti, tika konstatētas neatbilstības: 1.1.12 Ūdensmērītāja aka (ÜMA), plastmasas, D500 rūpnieciski ražota, komplektā ar vāku siltumizolāciju, ūdensmērītāja stiprināšanas konsoli; ar čuguna vāku slodzes klase D400	Nolikuma pielikumā D8 pielikums 1.1.12 pozīcijā ir veikti precizējumi, paredzēt: <i>1.1.12 pozīcija kompl. 16.</i> (viens pievas paredzēts perspektīvam pieslēgumam).
4. Lokālā tāme Nr.1 1.2.2 PE elektrometināmais atloks Dn 100 PN16 - 1 gab. Lai izbūvētu hidrantu nepieciešams 2 atloki, lūdzam precizēt apjomus.	Sagatavojoj finanšu piedāvājumu izmantot dotās veidnes

Ar cieņu,  
Iepirkuma komisijas vārdā  
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

A. Miķelsons